ਸ.ਪ.ਹ.ਲ (ਰਿਪੋਰਟ)/ਪੇ/2026/116

ਮਿਤੀ-07-05-2026

ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਲਬਾਰਟਰੀ ਪੰਜਾਬ,ਖਰੜ।
State Public Health Laboratory Punjab, Khara

(Email Id- sphlreports@gmail.com)

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਵਿਸ਼ਾ :- ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਸਲੇਸਣ ਰਿਪੋਰਟ।

ਆਪ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 05-05-2026 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸਲੇਸਣ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਲਬਾਰਟਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟਾਂ (with respect to BIS guidelines ISO 10500: Drinking water specifications-2012) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਲੜੀ ਨੰ	ਲੈਬ ਨੰ	ਸੈਂਪਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ Civil Surgeon, Ludhiana	Urban/ Rural	ਪੀਣ ਯੋਗ (Potable)/ ਪੀਣ ਅਯੋਗ (Non Potable)	ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਿਪਣੀ
1	872	Bhartiya Vidya Mandir Sen Sec School Sector 39 Chd Road, Ludhiana (RO)	Urban	ਪੀਣ ਯੋਗ	Coliform Bacteria MPN 0
2	873	Bhartiya Vidya Mandir Sen Sec School Urban Estate Phase 3 Dugri, Ludhiana (RO)	Urban	ਪੀਣ ਯੋਗ	Coliform Bacteria MPN 0

ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ Acceptable Limit ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

BIS guidelines Drinking water specifications - (IS 10500:1991/2003/2012)	REQUIREMENT (Acceptable Limit)	Permissible Limit in Absence of Alternate Source
TDS	500	2000
PH	6.5-8.5	No relaxation
Calcium	75	200
Chloride	250	1000
Fluoride	1.0	1.5
Total hardness	200	600
Free residual chlorine	0.2	1.0
Total Coliform Bacteria/100 ml	The Requirement is Coliform Bacteria Should not be Detectable in 100ml Sample.	

ਇਹ ਲਬਾਰਟਰੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਨਾ ਭਰੇ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਆਈ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਿਮੇਂਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

7/5/26

ਬੈਕਟੀਰੀਆਲੋਜਿਸਟ

ਇੰਚ: ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਲਬਾਰਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖਰੜ।

Scanned with OKEN Scanner